

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ  
«Специализированная школа № 11 г.  
Донецка»

09 января 2023

*Т.В. Абдикеева*  
Т.В. Абдикеева



**ПРОГРАММА  
ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ  
ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 11 ГОРОДА ДОНЕЦКА»**



## 1. Перечень контрольных вопросов:

1.1. Общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожаро- и взрывоопасности.

1.2. Обязанности и ответственность работников организации за соблюдение требований ПБ.

1.3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

1.4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, с объектовыми инструкциями по ПБ.

1.5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара.

## 2. Вводный противопожарный инструктаж.

2.1. Общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожаро- и взрывоопасности.

2.1.1. Характеристики здания.

2.1.2. Здание организации оснащено первичными средствами пожаротушения, порошковыми ОП-5 и/или углекислотными огнетушителями ОУ-3, которые расположены на каждом этаже здания, а также в других местах согласно фотолюминесцентным планам эвакуации и знакам ПБ, расположенным в соответствующих местах. На каждом этаже расположены пожарные краны, укомплектованные пожарными стволами и рукавами (длиной 20 м), которые находятся во встроенных пожарных шкафах с правой стороны при выходе на запасную лестницу.

2.1.3. Всего в зданиях организации эвакуационных выходов (указать где находятся и пути к ним).

2.1.4. Здание организации по условиям пожарной и взрывопожарной опасности относится к общественным зданиям (или иному классу).

2.2. Обязанности и ответственность за несоблюдение требований ПБ в здании организации.

2.2.1. Работники организации несут ответственность за нарушение требований ПБ в соответствии с Федеральным [законом](#) от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О ПБ" (далее - Федеральный закон "О ПБ").

2.2.2. В соответствии со [ст. 34](#) Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О ПБ" обязаны:

- соблюдать требования ПБ;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами ПБ и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану по телефону 101 или 112;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества

и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований ПБ и пресечения их нарушений.

2.2.3. Работники организации в целях обеспечения ПБ обязаны:

- знать и соблюдать Инструкцию о мерах ПБ в организации;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять меры ПБ при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;

- знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;

- знать, что при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в здании организации, расположенном по адресу: ул. Ленина, д. 2, лифты независимо от местонахождения автоматически опускаются на первый этаж и отключаются от электросети, а эвакуация людей происходит по лестничным маршам здания;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

2.2.4. За нарушение требований ПБ, а также за иные правонарушения в области ПБ работники организации могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.5. В соответствии со [ст. 20.4](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований ПБ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 руб. до 1 500 руб.; на должностных лиц - от 6 000 руб. до 15 000 руб.; на юридических лиц - от 150 000 руб. до 200 000 руб.

2.3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

2.3.1. В соответствии со [ст. 1](#) Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О ПБ" противопожарный режим - совокупность установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по ПБ требований ПБ, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения ПБ.

2.3.2. В комплексе зданий организации в соответствии с требованиями противопожарного режима запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми документами по ПБ;

- использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения ПБ или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

- устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

2.3.3. Не допускается сжигать отходы и тару на прилегающих к зданиям организации территориях.

2.3.4. В зданиях и на территориях организации должны соблюдаться требования, предусмотренные Федеральным [законом](#) от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещается курение табака в зданиях и помещениях организации.

2.3.5. На стоянках автотранспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

- загромождать выездные ворота и проезды;

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при

наличии утечки топлива и масла;

- заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

2.4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, с инструкцией по ПБ.

2.4.1. В отношении каждого объекта руководителем организации утверждается инструкция о мерах ПБ.

2.4.2. С целью установления обязательных для исполнения требований ПБ в зданиях организации и на прилегающих к ним территориях, а также требований к руководителям структурных подразделений организации, работникам организации по обеспечению в зданиях и на территориях организации ПБ, приказом (распоряжением) руководителя организации утверждена Инструкция о мерах ПБ в организации.

2.4.3. В Инструкции о мерах ПБ в здании организации отражены следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий и помещений;
- мероприятия по обеспечению ПБ при проведении огневых и других пожароопасных работ;
- требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей;
- требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов;
- требования к эксплуатации электроустановок;
- требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- требования к системам и средствам противопожарной защиты;
- обязанности должностных лиц, действия работников и дежурного персонала при пожаре.

2.5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара.

2.5.1. Все помещения организации должны постоянно содержаться в чистоте и порядке, мусор и отходы должны своевременно удаляться.

2.5.2. Весь пожарный инвентарь и оборудование должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видных местах в беспрепятственном доступе. Категорически запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.

2.5.3. Для обеспечения эвакуации разработаны и вывешены на видных местах поэтажные планы эвакуации в случае пожара.

2.5.4. Все двери и ворота основных и запасных выходов должны свободно открываться. В период нахождения людей в зданиях организации двери выходов допускается запирать только на внутренние, легко открывающиеся запоры.

2.5.5. В соответствии с Инструкцией о мерах ПБ в организации при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативно-правовыми актами.

2.5.6. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) и пусковой аппаратуры

горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

2.5.7. В зданиях организации установлены два типа огнетушителей: порошковые ОП-5 и углекислотные огнетушители ОУ-3. На корпусе огнетушителя указаны сроки проверки и сроки перезарядки в зависимости от вида огнетушащего вещества:

Вид используемого ОТВ	Срок проверки параметров ОТВ	Срок перезарядки огнетушителей
Порошок	раз в год (выборочно)	раз в 5 лет
Углекислота	взвешиванием раз в год	раз в 5 лет

2.5.8. Работники организации при обнаружении признаков возгорания (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязаны:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свои фамилию, должность и структурное подразделение, в котором работают);

- доложить своему непосредственному руководителю о возгорании;

- выполнять команды по эвакуации, поступившие от руководителя структурного подразделения организации и по системе речевого оповещения;

- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);

- во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

2.5.9. Руководители структурных подразделений организации при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

- сообщить о пожаре по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свои фамилию, должность и структурное подразделение, начальником которого являются);

- немедленно оповестить подчиненных и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место.